

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, 8а, т. 29-91-12 факс 32-80-80, тел. доверия 29-99-99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кохмы, Ивановского и
Лежневского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Иваново, пер. Чапаева дом 13 телефон (факс) 53-12-77
(указывается адрес места нахождения органа ГИИ, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 129/1/76

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Лежневской школе
искусств

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Кохмы, Ивановского и
Лежневского районов по пожарному надзору

(наименование органа НД)

№ 129 от " 02 " сентября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 09 " сентября 20 19 г. по
10 ч 00 мин. " 26 " сентября 20 19 г. проведена плановая выездная проверка

главным государственным инспектором г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов по пожарному
надзору Павловым Романом Анатольевичем, заместителем главного государственным инспектором г.о.
Кохмы, Ивановского и Лежневского районов по пожарному надзору Стрелковым Евгением Алексеевичем
здания и помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Лежневской
школы искусств по адресу: Ивановская область, п. Лежнево, ул. Советская, д.8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Тамбовской Натальей Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) были нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (по-прежнему) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ширина основного эвакуационного выхода менее 0,8м (по факту: 0,78м) | ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – 184-ФЗ); ст. 4, 6 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. 4.2, примечание 2 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» | 01.07.2020 | |
| 2. | Высота прохода у основного эвакуационного выхода менее 1,9м (по факту: 1,86м) | ст.46 184-ФЗ; ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 4.2, примечание 2 СНиП II-A.5-70*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. | 01.07.2020 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | | Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | | |
| 3. | Высота эвакуационного выхода (кирпичная часть) менее 1,9м (по факту: 1,79м) | ст.46 184-ФЗ; ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 4.2, примечание 2 СНиП II-A.5-70*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.07.2020 | |
| 4. | На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ст.46 184-ФЗ; часть 7 ст.83 ФЗ-123 | 01.07.2020 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г.о. Кохмы, Ивановского и
 Лежневского районов Павлов Роман Анатольевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » сентября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 26 » сентября 20 19 г.

Директор Тамбовская Наталья Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)



М.Л.П.*

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.